

"Утверждаю"  
Главный инженер ФГУП "Энергетик" Россельхозак

  
В.А. Бобров

**План- отчет**  
производственной деятельности по электроэнергии  
за 1 квартал 2014 года

| №п/п | Наименование показателей                        | Ед. измерен | План    | Факт     | %     |
|------|---|-------------|---------|----------|-------|
| 1    | 2   | 3           | 4       | 5        | 6     |
| 1    | Отпуск в сеть ФГУП "Энергетик" через ГПП-110/10 | тыс.кВт.час | 43255,5 | 45911,82 | 106,1 |
| 2    | ЦТП-8   | тыс.кВт.час |         | 12,06    |       |
| 3    |   |             |         |          |       |
| 4    | <b>Всего сторонние протребители</b>             | тыс.кВт.час | 38608,3 | 41879,01 | 108,5 |
| 5    | потери (в тарифе 8,36)                          | тыс.кВт.час | 3208,3  | 6963,80  | 217,1 |
| 6    | сторонние потребители (полезный отпуск)         | тыс.кВт.час | 35400,0 | 34915,21 | 98,6  |
|      |   |             |         |          |       |
| 7    | <b>Всего собственные потребители</b>            | тыс.кВт.час | 4647,2  | 4044,87  | 87,0  |
| 8    | в т.ч. потери                                   | тыс.кВт.час | 386,2   | 335,14   | 86,8  |
|      | РЭС   |             | 34,0    | 16,80    | 49,4  |
| 9    | <b>Полезный отпуск</b>                          | тыс.кВт.час | 4227,0  | 3692,93  | 87,4  |
| 10   | ОПК   | тыс.кВт.час | 3430,0  | 3064,84  | 89,4  |
| 11   | РТС   | тыс.кВт.час | 752,0   | 588,12   | 78,2  |
| 12   | ЦТП-8   | тыс.кВт.час | 14,0    | 12,06    | 86,1  |
| 13   | ЖДТХ  | тыс.кВт.час | 8,0     | 2,72     | 34,0  |
| 14   | База  | тыс.кВт.час | 23,0    | 25,20    | 109,6 |
|      |   |             |         |          |       |
|      |   |             |         |          |       |

Главный специалист - инженер электрик



Медных Н.С.